



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361201

13.08.2024 № ТР-1316-24

Директору МКОУ

«СОШ № 3 им. Г.К. Мальбахова
г.п. Терек» Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики

Кодзоковой Р.Т.

ул. Панагова, д. 114, г.п. Терек,
Терский муниципальный район,
Кабардино-Балкарская Республика,
361203

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и пожарной
безопасности

Прокуратурой района в рамках исполнения поручения прокуратуры республики, в целях обеспечения безопасности и готовности к предстоящему 2024-2025 учебному году, проведена проверка соблюдения образовательными организациями Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики требований федерального законодательства.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273), государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе на принципах приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности.

Согласно статье 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с пунктом 8.6.4 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению

ТР № 021929

Прокуратура Терского района (КБР)
№ 11-23-2024/Прдп1316-24-20830008

пищевой продукции. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции необходимо использовать термометр, расположенный (встроенный) внутри холодильного оборудования. Результаты контроля должны ежедневно заноситься в журнал.

Пунктом 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), закреплено, что руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Пунктом 23 Правил установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно абзацу 2 пункта 13 Правил при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

Вместе с тем, проведенной совместно со специалистами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах и ОНД по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике проверкой МКОУ «СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики установлено, что в нарушение требований федерального законодательства:

- **статьи 28 Закона № 52-ФЗ, п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20** в морозильных отсеках холодильника отсутствуют термометры;
- **пункта 17(1) Правил** не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- **пункта 23 Правил** на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности;
- **абзаца 2 пункта 13 Правил** не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения.

Несоблюдение требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности должностными лицами МКОУ «СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики создает потенциальную угрозу жизни и здоровью учащихся, в том числе малолетних детей, возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, что недопустимо и требует

незамедлительных мер по их устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района Кабардино-Балкарской Республики и принять исчерпывающие меры к устранению нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих и недопущению указанных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной ответственности.

О месте и времени рассмотрения представления уведомите прокуратуру района, о результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в установленный законом месячный срок с приложением соответствующих документов.

И.о. прокурора района

советник юстиции

 М.Ю. Хутатов